



svt Brandschutz Vertriebsgesell. mbH International | Gluesinger Str. 86 | D-21217 Seevetal

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Pęczniejący bandaż ogniochronny PYRO-SAFE DG-CR
do zabezpieczenia kabli, wiązek kabli i tras kablowych**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

PYRO-SAFE DG-CR

3. Zamierzone zastosowanie:

do przeciwpożarowego zabezpieczenia powierzchni kabli elektrycznych
przed rozprzestrzenianiem się płomienia zgodnie z PN-EN IEC 60332-3-22:2018

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:

Producent:
svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International
Glüsinger Strasse 86; D-21217 Seevetal

Miejsce produkcji:
Am Sportplatz 2; D-56291 Leiningen

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0148 wydanie 3 z dnia 12.10.2023
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji; Certyfikat Akredytacji
PCA nr AC 020. Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 020-UWB-2577/W z dnia 05.02.2024.





7. Deklarowane cechy techniczne wyrobu PYRO-SAFE DG-CR:

- grubość nominalna	0,7 (0,64 ÷ 0,90) mm
- masa powierzchniowa	700 ÷ 950 g/m ²
- zawartość popiołu	48 ÷ 58 %
- zawartość substancji nielotnych	99,2 ÷ 99,8 %
- względna wysokość pęcznienia	15,5 ÷ 22
- ciśnienie pęcznienia	1,0 ÷ 1,65 N/mm ²
- odporność na działanie środowiska	„X” wg. EOTA TR 024
- klasa reakcji na ogień (EN13501-1)	B-s1, d0

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisali:

i.V. Christian Meyer-Korte
Product Management Construction

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Seevetal, 29.02.2024

.....
(miejsce i data wystawienia)



Christian Meyer-Korte

.....
(podpis)

Rewizja nr 03

